

ООО  
«СтройКонтроль»  
(наименование  
организации)

УТВЕРЖДАЮ

Пятое  
структурное  
подразделение  
(структурное  
подразделение)

Руководитель организации  
А.В.Христофоров

\_\_\_\_\_  
(подпись)      (расшифровка  
подписи)

### **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №47**

Место  
составления

г. Екатеринбург

На основании  
приказа по

ООО  
«СтройКонтроль» N 45 от 14 марта  
(наименование  
организации) 2016 г.

комиссия в  
составе:

председателя  
комиссии

Главного инженера ООО «СтройКонтроль»  
Финашина Петра Викторовча  
(Ф.И.О., должность, место работы)

членов комиссии:

Инженера 5 структурного подразделения  
Мальцева В.В.  
Мастера 5 структурного подразделения Степанова  
В.М.

произвела осмотр

(Ф.И.О., должность, место работы)  
Строительного объекта №4 (жилое пятиэтажное  
здание) центральная площадь, ул. Семенова, 48  
(наименование объекта основных средств, марка,  
модель, инвентарный номер и др.)

и установила факт наличия следующих дефектов (повреждений,  
неисправностей и т.п.):

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Исполнитель	Перечень материалов и запчастей, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов	Сроки выполнения работ
1. Не выполнено утепление	Отсутствует полностью	Утепление покрытий из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	Строительная группа №3 (ООО «Специалист»)	Пенопласт полистирольный Битумная мастика	До 10 мая 2016 г.
2.	Не проведена огрунтовка мет. поверхность ей	Огрунтовка металлических поверхности за один раз	Группа мастеров №3 ООО «СтройКонтроль»	Грунтовка ХС-068	До 10 мая 2016 г.

Заключение комиссии: обнаружены незначительные дефекты при строительстве жилого здания, рекомендовано устранить дефекты в срок до 10 мая 2016 г. (до момента сдачи объекта заказчику).

Председатель комиссии	Главного инженера ООО		П.В. Финашин
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Инженера 5 структурного подразделения		В.В. Мальцев
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
	Мастера 5 структурного подразделения		В.М. Степанов
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)